

AUTO CONTRÔLE DES EAUX REJETEES DANS LE CLAIN**2015**

	Température en °C		Valeurs limites	pH		Valeurs limites		MES en mg/l		Valeurs limites	DCO en mg/l		Valeurs limites
	N°1	N°3	T°C	N°1	N°3	pH		N°1	N°3	MES	N°1	N°3	DCO
Déversoir													
janvier	13,6	12,1	30	7,34	7,84	6	8,5	7	17	35	81	53	125
février	15	12	30	7,36	7,87	6	8,5	5	16	35	45	12	125
mars	29,9	19,2	30	7,56	8,1	6	8,5	5	9	35	9	0	125
avril	18,4	18,8	30	7,24	7,87	6	8,5	7	2	35	69	13	125
mai	21,3	18,4	30	7,41	7,92	6	8,5			35	125	33	125
juin	22,9	19,2	30	7,54	7,91	6	8,5	6	1	35	107	73	125
juillet	23,9	20,3	30	7,63	7,95	6	8,5	1	7	35	31	13	125
août	21,4	17,9	30	7,66	7,83	6	8,5	0	3	35	18	4	125
septembre	24,7	18,7	30	7,49	7,9	6	8,5	6	1	35	25	9	125
octobre	13,3	11,9	30	7,3	7,84	6	8,5	6	6	35	49	22	125
novembre	22,4	16,7	30	7,31	7,82	6	8,5	16	14	35	0	0	125
décembre	12,4	10,8	30	7,76	7,95	6	8,5	1	6	35	25	31	125
MOYENNE	20	16		7,5	7,9			5	7		49	22	