

Compte-rendu du contrôle de la DECI 2022

Commune de Messemé

Type	Numéro	Adresse	Date ctrl Visuel	Anomalie contrôle	Dispo	Date ctrl Debit/Pres	Débit (m3/h)	Pression statique (bar)	Pression dynamique (bar)	Commentaire
PI	861560001	Carrefour Rue de Château Gaillard-Rue de Mépieds	06/04/2022	RAS	Oui	06/04/2022	102	6,40	6	
PI	861560002	Intersection Rue de la Liberté	06/04/2022	RAS	Oui	06/04/2022	106	6,70	5	
PI	861560003	Villiers - carrefour route de la Bruyère	07/04/2022	RAS	Oui	07/04/2022	100	5,80	2	
PI	861560004	Villiers bas - rue de Mardelon	07/04/2022	RAS	Oui	07/04/2022	84	5,60	2	
PI	861560005	Le Haut Messemé Carrefour route de Sammarçolles/ rue de l'Etang	06/04/2022	Appareil implanté trop près d'une structure	Oui	06/04/2022	80	6,00	3	
PI	861560006	La Bruyère - CD n°61	07/04/2022	Orifice de refoulement près du sol	Oui	07/04/2022	51	5,70	1	
PI	861560007	Carrefour Sammarçolles - C.D N° 61	21/04/2022	RAS	Oui	21/04/2022	40	5,60	1	
PI	861560009	Château de La Motte	06/04/2022	RAS	Oui	06/04/2022	92	6,00	5	
PI	861560010	Rue de Sammarçolles-Lotissement	06/04/2022	RAS	Oui	06/04/2022	110	6,30	4	
PI	861560011	Place de l'Eglise - à l'angle du cimetière	06/04/2022	RAS	Oui	06/04/2022	97	6,50	6	
PI	861560012	Route de Messemé au Petit Mépieds - Lieu dit La Rue	07/04/2022	RAS	Oui	07/04/2022	95	3,50	2	
PI	861560013	Le Château de Villiers	06/04/2022	RAS	Oui	06/04/2022	80	5,80	3	