

Commune : SAINT JEAN DE SAUVES (y compris Frontenay sur Dive)

Code INSEE : 086225 (Saint Jean de Sauves)

Nombre de poteaux dans la Commune de SAINT JEAN DE SAUVES (y compris Frontenay sur Dive) : 49

086101 (Frontenay sur Dive)

Code hydrant	Adresse du poteau	Pression statique (bars)	Pression dynamique (bars)	Débit normalisé (m³/h)	Date du contrôle	
861010001	2 RUE DE LA CURE	4.8	1	112	02/04/2015	Frontenay sur Dive
861010002	Route de Saint Clair - Rue de Verrine	5.1	1	95	02/04/2015	
861010003	CARREFOUR ROUTE DE LION/RUE DE LA BOUIGE	4.7	1	105	02/04/2015	
861010004	CARREFOUR RUE DE LA CHAPELLE/GRAND RUE	3.5	1	66	02/04/2015	
861010005	CARREFOUR RUE DE L AUBERGERIE/GRAND RUE	4.5	1	98	02/04/2015	
861010006	Villiers- rue du Parly	4.2	1	137	02/04/2015	
861010007	Entre Notre Dame et la route de Villiers-Carrefour C.D 63-C.D 63A	4.5	1	92	02/04/2015	
861010008	RUE DE SAUVE	4.8	1	115	02/04/2015	
862250001	Salles des FEtes-C.D N° 41-Route de L Etang	8	5	130	21/04/2015	
862250002	Place de la GarouEre	4	1	65	21/04/2015	
862250003	Place de La Roquette	4	2	115	21/04/2015	
862250004	Rue de Salvert	4.2	2	90	21/04/2015	
862250005	Carrefour Route de Mazeuil - Rue Albert Renault	4	2	122	21/04/2015	
862250006	Passage A Niveau Route de Leugny	4	1	155	21/04/2015	
862250007	Rue Albert Renault - Face A la CoopErative Agricole aprEs le N° 17	4	1	28	21/04/2015	
862250008	Route de Mirebeau au N° 18 et 20 - C.D N° 15	4.2	2.5	100	21/04/2015	
862250009	Route de Mirebeau - En face Terrain de Football - C.D N° 15	4.2	1	100	21/04/2015	
862250010	Chemin du Jacquelin vers Camping	4.7	2	115	22/04/2015	
862250011	Gendarmerie - Route de RenouE - C.D N° 40	3.6	1	138	22/04/2015	
862250012	CitE les Tuileries - Route de RenouE - C. D N° 40	3.6	1	78	22/04/2015	

Code hydrant	Adresse du poteau	Pression statique (bars)	Pression dynamique (bars)	Débit normalisé (m³/h)	Date du contrôle
862250013	CitE les Tuileries - Route de Saint Clair	3.5	1	57	22/04/2015
862250014	39, Rue CitE "Mule Rouge"	4.3	2	133	21/04/2015
862250015	"Le Monteil" N° 16/18 Rue de la Noblesse	7.5	5	110	22/04/2015
862250016	"Le Monteil" au N°1 La Valette	7.8	5	110	22/04/2015
862250017	"Billy" Les Cosses	7.5	4	135	22/04/2015
862250018	"Billy" N°6	7.5	3	110	22/04/2015
862250019	"Pommereau" au N°1 Chemin de Podium Morelli	4.8	1	29	22/04/2015
862250020	"Puyravault" - 6 route de La Vois Girault	4.5	1	60	22/04/2015
862250021	La Chapelle - route des Vignes du Peu	3.8	1	100	22/04/2015
862250022	La VallEe - La MarriEre - route de La VallEe	6.2	3	115	22/04/2015
862250023	Senessais - rue des 4 Rois - Impasse des Jouines	3.8	1	33	23/04/2015
862250024	Leugny - 6 rue de La Seigneurie	5	1	66	22/04/2015
862250025	Le Rognon - Rue de l'Abreuvoir - CD N°15	3.5	1	23	22/04/2015
862250026	"St Aubin"-Rue de l'Ormeau et impasse de la Touragelle	5	1	82	22/04/2015
862250027	"RenovE" - carrefour St Jean de Sauves - 1 Rue du PrE Cognard	3.2	1	42	04/03/2015
862250028	"RenovE" - 7 rue du Bois d'Accacias	3.2	1	39	04/03/2015
862250029	"Renove" - Rue de l'Ancienne Ruilerie et rue du Bois d'Accacias N°4	3.2	1	40	04/03/2015
862250030	Route de Saint Clair - REsidence d Ottange	3.6	1	91	22/04/2015
862250031	"RenovE"-Carrefour rue de La Croix CassEe- Rue des ChEnes Truffiers	3.2	1	41	04/03/2015
862250032	48, Route de Mirebeau - C.D N° 15	4.2	1	73	21/04/2015
862250033	Route de Leugny face au N° 13	3.8	1	170	21/04/2015

Saint Jean  
de Sauves

Code hydrant	Adresse du poteau	Pression statique (bars)	Pression dynamique (bars)	Débit normalisé (m <sup>3</sup> /h)	Date du contrôle
862250035	"Pouzioux" - Carrefour Croix Moral au N°6	7	1	57	23/04/2015
862250036	"Pouzioux" Route de Verrines N° 10 bis	7	1	60	23/04/2015
862250037	18, Route de Mazeuil	4	1	32	21/04/2015
862250038	9, Route de Leugny	7.8	6	120	21/04/2015
862250039	Maison de Retraite-Rue de Mule Rouge-Rue Georges Moreau	4.4	2	128	21/04/2015
862250040	Carrefour Route de frontenay/Chemin de Beaurepaire	8	5	125	22/04/2015
862250041	Rue Pierre GUILLON	4.2	2	112	21/04/2015
862250042	"Billy" Carrefour Rue Emmanuel Roy / Rue du Pas	7.4	4	125	23/04/2015

Nota : Les mesures sont relevées sur des temps de quelques minutes : elles ne garantissent pas le débit sur 2 heures

Source : EAUX DE VIENNE - SIVEER - Export réalisé le 18/06/2015