

## MESURE DES REJETS ATMOSPHERIQUES DE LA CHAUDIERE STEIN

Chaudière Gaz naturel STEIN 3500 KW

Résultats sur gaz sec à 3% d'O2 aux CNTP

Date	T°C fumées °C	Oxygène sur gaz sec %	Humidité %	Vitesse m/s	Débit en Nm3/h Gaz sec	NOx en éq NO2 Teneur en mg/Nm <sup>3</sup>	CO Teneur en mg/Nm <sup>3</sup>	Régime de fct en % / à la puissance nominale	Gain du à l'économiseur en %PCI	Rdt caractéristique calculé %
Valeur limite *						150 mg/Nm <sup>3</sup>				Rdt mini : 90%
13/11/15 DEKRA	116	2,7	16,6	5,7	2387	103				95,5%
17/07/14 APAVE	124	2,4	17	9	2996	99	< 2			

\* Valeur limite selon l'arrêté du 25 juillet 1997 relative à la rubrique 2910 Combustion Déclaration (courrier DDPP du 23-01-14)