

MESURE DES REJETS ATMOSPHERIQUES DE LA CHAUDIERE STANDARD FASEL

Chaudière Gaz naturel STANDARD FASEL 1984 Puissance nominale utile 10600 KW

Résultats sur gaz sec à 3% d'O2 aux CNTP

Date	Type Contrôle	T°C fumées	Débit en Nm3/h Gaz sec	SOx en eq SO2 Teneur en mg/Nm ³	NOx en eq NO2 Teneur en mg/Nm ³	CO Teneur en mg/Nm ³	Régime de fct en % / à la puissance nominale	Gain du à l'économiseur en %PCI	Rdt caractéristique calculé %
Valeur limite *				35 mg/Nm ³	225 mg/Nm ³				Rdt mini : 86%
14/09/2016	Efficacité énerg.	208					37%		88%
05/10/2015	Ctrl Rejet	77,7	6390		157				
03/09/2014	Efficacité énerg. + Ctrl Rejet	86,2	6560	3,5	180	0,64			97%
04/11/2013	Ctrl Rejet	90,2	4970	2	114	19,8	25-35%		
12/11/2012	Efficacité énerg. + Ctrl Rejet	94	8690	3	195	0	60-80%		96%
07/12/2011	Ctrl Rejet	87,6	9450		187	4,8	68-70 %		
10/09/2010					170	1,6	51%		

* Valeur limite selon l'arrêté du 25 juillet 1997 relative à la rubrique 2910 Combustion Déclaration (courrier DDPP du 23-01-14)