

Marie ALLOUCHERY

De: Philippe BAZIN <philippe.bazin@ari.fr>
Envoyé: mardi 19 juillet 2016 11:49
À: 'Marie ALLOUCHERY'
Cc: jean-pierre.mesplede@orange.fr; 1. Jean-Marc Blais
Objet: ICPE Peinture Alliance - 12 - Débits des poteaux d'incendie en simultané

Bonjour Madame Allouchéry,

Voici les mesures de débit en simultané des 2 poteaux d'incendie.

Bien à vous,

Philippe Bazin

Directeur de la Qualité et du Développement Durable
Quality & Sustainable Development Manager



21 rue du Sanital – BP 440 – 86104 Châtelleraut Cedex – France
Tél. + 33 (0)5 49 21 35 25 – Fax + 33 (0)5 49 93 53 95 – Courriel philippe.bazin@ari.fr

De : Bernard TANCHOUX [mailto:b-tanchoux@eauxdevienne.fr]
Envoyé : mardi 19 juillet 2016 10:57
À : Philippe BAZIN
Cc : stephane "Stephane SOUIL"
Objet : Debits des poteaux en simultanés

Bonjour Mr Bazin ,

je vous communique les éléments suite à notre intervention pour le contrôle des débits des poteaux incendie en simultanés du mercredi 13 juillet .

Poteaux incendie N° 128 rue Bernard Palissy : 175 M3/H
Poteaux incendie N° 115 rue Bernard Palissy : 180 M3/H

Cordialement

Bernard TANCHOUX
Chef de Centre
Agence Chatelleraut
8 rue Marcel Dassault
86100 Chatelleraut
Port : 06 69 42 54 63