

Site de La Rochelle - 5 allée de l'Océan
 BP 63036 - 17031 La Rochelle Cedex 1
 Tél. 05 46 28 12 12 - Fax 05 46 28 39 83
 contact-lr@qualyse.fr
 Siège ZAE Montplaisir - 79220 Champdeniers


N° 19LH-4634-1

 CG/CG000_04
 Ordonnateur n° 02834-14861

Code Produit ER998

Page 1 sur 2



01549216

SA ETS LIOT CHATELLERAULT
Allée d'Argenson
86100-CHATELLERAULT
 Référence : /

SA ETS LIOT CHATELLERAULT

Allée d'Argenson
Z.I NORD - SECTEUR EST
86100 CHATELLERAULT

RAPPORT D'ANALYSES (Eaux Résiduaires ou Assimilées)

Commune : **86066 CHATELLERAULT**
 Point de prélèvement : **1 AV**
 Préleveur : **SA ETS LIOT CHATELLERAULT (14861)**
 Identification terrain/reception : **NLO-190605-002**
 Finalité du prélèvement : **AS - Surveillance exercée par l'exploitant**
 Date de prélèvement : **05/06/2019 09:45** Date de réception : **05/06/2019 16:47**
 Nature du produit : **EAU RESIDUAIRE**
 Condition de réception : **Conformes**

DETERMINATIONS CHIMIQUES
QUALYSE-LR

		Résultats
Nitrates (NO3-) (NF EN ISO 10304-1)	06/06/19 (1) mg/l	< 1.0

ELEMENTS INORGANIQUES
QUALYSE-LR

		Résultats
Phosphore total (Méthode interne INS-METH-CHIMI-226)	05/06/19 (1) mg/L	4.15

INDICE HYDROCARBURE
QUALYSE-LR

Extraction liquide/liquide, détection GC/FID (NF EN ISO 9377-2)

		Résultats
Extraction	06/06/19 (1)	Extr. Liquide/Liquide sur eau acidifiée
Indice hydrocarbure	06/06/19 (1) mg/L	0.48
Interprétation du chromatogramme	06/06/19 (1)	Présence d'hydrocarbures lourds

(1) Date de début d'analyse



01549216

N° 19LH-4634-1

CG/CG000_04
Ordonnateur n° 02834-14861

Code Produit ER998

Page 2 sur 2

DETERMINATIONS CHIMIQUES

QUALYSE-LR

		Résultats
MES (Filtres MILLIPORE réf AP4004705) (NF EN 872)	05/06/19 (1) mg/l	83
DCO (NF T 90-101)	05/06/19 (1) mg/l O ₂	353
DBOn avec dilution (NF EN 1899-1)	05/06/19 (1) mg/l O ₂	100 (n=5j) Détermination réalisée après congélation
Azote Kjeldahl (NK) (NF EN 25663)	05/06/19 (1) mg/l N	28
Nitrites (NO ₂ -) (NF EN 26777)	06/06/19 (1) mg/l	< 0.05
Azote global (NGL)	05/06/19 (1) mg/l	28

Les résultats ne se rapportent qu'à l'objet soumis à essai.

La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Le nombre de pages est indiqué dans le cartouche.

Les informations concernant les incertitudes de mesure sont fournies à la demande du client.

Pour déclarer ou non la conformité du résultat, il n'a pas été tenu compte de l'incertitude associée au résultat.

Liste des laboratoires impliqués :

QUALYSE-LR (1-1985) QUALYSE SITE LA ROCHELLE - 5, Allées de l'Océan (LA ROCHELLE CEDEX 1)

Renaud POTIER

 Resp. plateau technique
 Chimie des Traces

(1) Date de début d'analyse

Site de La Rochelle - 5 allée de l'Océan
 BP 63036 - 17031 La Rochelle Cedex 1
 Tél. 05 46 28 12 12 - Fax 05 46 28 39 83
 contact-lr@qualyse.fr
 Siège ZAE Montplaisir - 79220 Champdeniers

N° 19LH-4634-2

 CG/CG000_04
 Ordonnateur n° 02834-14861

Code Produit ER998

Page 1 sur 2



01549217

SA ETS LIOT CHATELLERAULT
 Allée d'Argenson
 86100-CHATELLERAULT
 Référence : /

SA ETS LIOT CHATELLERAULT

Allée d'Argenson
 Z.I NORD - SECTEUR EST
 86100 CHATELLERAULT

RAPPORT D'ANALYSES (Eaux Résiduaires ou Assimilées)

Commune : 86066 CHATELLERAULT
 Point de prélèvement : 2 AR
 Préleveur : SA ETS LIOT CHATELLERAULT (14861)
 Identification terrain/reception : NLO-190605-003
 Finalité du prélèvement : AS - Surveillance exercée par l'exploitant
 Date de prélèvement : 05/06/2019 10:00 Date de réception : 05/06/2019 16:47
 Nature du produit : EAU RESIDUAIRE
 Condition de réception : Conformes

DETERMINATIONS CHIMIQUES

QUALYSE-LR

		Résultats
Nitrates (NO ₃ -) (NF EN ISO 10304-1)	06/06/19 (1) mg/l	< 1.0

ELEMENTS INORGANIQUES

QUALYSE-LR

		Résultats
Phosphore total (Méthode interne INS-METH-CHIMI-226)	05/06/19 (1) mg/L	1.86

INDICE HYDROCARBURE

QUALYSE-LR

Extraction liquide/liquide, détection GC/FID (NF EN ISO 9377-2)

		Résultats
Extraction	06/06/19 (1)	Extr. Liquide/Liquide sur eau acidifiée
Indice hydrocarbure	06/06/19 (1) mg/L	0.14
Interprétation du chromatogramme	06/06/19 (1)	Présence d'hydrocarbures lourds

(1) Date de début d'analyse



01549217

N° 19LH-4634-2

CG/CG000_04
Ordonnateur n° 02834-14861

Code Produit ER998

Page 2 sur 2

DETERMINATIONS CHIMIQUES

QUALYSE-LR

		Résultats
MES (Filtres MILLIPORE réf AP4004705) (NF EN 872)	05/06/19 (1) mg/l	28
DCO (NF T 90-101)	05/06/19 (1) mg/l O ₂	178
DBOn avec dilution (NF EN 1899-1)	05/06/19 (1) mg/l O ₂	23 (n=5j) Détermination réalisée après congélation
Azote Kjeldahl (NK) (NF EN 25663)	05/06/19 (1) mg/l N	16
Nitrites (NO ₂ -) (NF EN 26777)	06/06/19 (1) mg/l	0.33
Azote global (NGL)	05/06/19 (1) mg/l	16

Les résultats ne se rapportent qu'à l'objet soumis à essai.

La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Le nombre de pages est indiqué dans le cartouche.

Les informations concernant les incertitudes de mesure sont fournies à la demande du client.

Pour déclarer ou non la conformité du résultat, il n'a pas été tenu compte de l'incertitude associée au résultat.

Liste des laboratoires impliqués :

QUALYSE-LR (1-1985) QUALYSE SITE LA ROCHELLE - 5, Allées de l'Océan (LA ROCHELLE CEDEX 1)

Renaud POTIER

 Resp. plateau technique
 Chimie des Traces

(1) Date de début d'analyse