

TABLEAUX ANALYSE DES RISQUES

Elément étudié	Événement redouté	Causes	Conséquences	Mesures de prévention	Mesures de protection	P	I	C	Conclusion de l'analyse des risques	N° scénario	Commentaires
Réception et expédition											
Zone de réception - expédition	Incendie	<ul style="list-style-type: none"> - travaux par points chauds - cigarette - installations électriques (surtension, court-circuit...) - incendie engin de manutention ou camion à quai - foudre - malveillance - effets dominos - rayonnement thermique en cas d'incendie des espaces contigus 	<ul style="list-style-type: none"> - rayonnement thermique - dispersion de fumées - pollution de l'environnement par les eaux d'extinction 	<ul style="list-style-type: none"> - permis de feu et consignes de sécurité - interdiction de fumer - vérification électrique et thermographie infrarouge - maintenance des engins de manutention - plan de circulation - site clôturé - protection foudre - procédure de nettoyage - réseau général à la terre 	<ul style="list-style-type: none"> - extincteurs - formation à la sécurité - RIA - DAI - exutoires de fumées - Moyens de lutte incendie extérieurs (poteaux et mise à disposition réserve 120 m³) - Caserne des pompiers de l'autre côté de la rue (< 100 m) - Plan d'évacuation - Bassin de rétention 	C	1	lente	/		Faible charge calorifique
Transformation papier et carton											
Barnum existant de stockage de matières premières (bobines mères)	Incendie	<ul style="list-style-type: none"> - travaux par points chauds - cigarette - installations électriques (surtension, court-circuit...) - incendie engin de manutention - foudre - malveillance - effets dominos - rayonnement thermique en cas d'incendie des espaces contigus - surface chaude ampoule 	<ul style="list-style-type: none"> - rayonnement thermique - dispersion de fumées - pollution de l'environnement par les eaux d'extinction 	<ul style="list-style-type: none"> - permis de feu et consignes de sécurité - interdiction de fumer - vérification électrique et thermographie infrarouge - réseau général à la terre - maintenance des engins de manutention - plan de circulation - site clôturé - protection foudre - distance d'éloignement - procédure de nettoyage - consignes de stockage (distance / au plafond) 	<ul style="list-style-type: none"> - extincteurs - formation à la sécurité - RIA - DAI - exutoires de fumées - Moyens de lutte incendie extérieurs (poteaux et mise à disposition réserve 120 m³) - Caserne des pompiers de l'autre côté de la rue (< 100 m) - Plan d'évacuation - Bassin de rétention 	C	3	lente	Scénario à étudier	1	Charge calorifique importante (815 m ³ bobines)
Atelier de production papier et carton existant	Incendie	<ul style="list-style-type: none"> - travaux par points chauds - cigarette - installations électriques (surtension, court-circuit...) - incendie bobineuse-refendeuses, tronçonneuses (bourrage, échauffement palier...) - incendie engin de manutention - foudre - malveillance - effets dominos - rayonnement thermique en cas d'incendie des espaces contigus - surface chaude ampoule 	<ul style="list-style-type: none"> - rayonnement thermique - dispersion de fumées - pollution de l'environnement par les eaux d'extinction 	<ul style="list-style-type: none"> - permis de feu et consignes de sécurité - interdiction de fumer - vérification électrique et thermographie infrarouge - maintenance des engins de manutention - maintenance des machines bobineuse-refendeuses et tronçonneuse (mensuelle et annuelle) - plan de circulation - site clôturé - protection foudre - procédure de nettoyage - réseau général à la terre 	<ul style="list-style-type: none"> - extincteurs - formation à la sécurité - RIA - DAI - exutoires de fumées - Moyens de lutte incendie extérieurs (poteaux et mise à disposition réserve 120 m³) - Caserne des pompiers de l'autre côté de la rue (< 100 m) - Plan d'évacuation - Bassin de rétention 	C	1	lente	/		Faible charge calorifique

TABLEAUX ANALYSE DES RISQUES

Elément étudié	Evénement redouté	Causes	Conséquences	Mesures de prévention	Mesures de protection	P	I	C	Conclusion de l'analyse des risques	N° scénario	Commentaires
Nouveau Barnum de stockage de matières premières (bobines mères)	Incendie	<ul style="list-style-type: none"> - travaux par points chauds - cigarette - installations électriques (surtension, court-circuit...) - incendie engin de manutention - foudre - malveillance - effets dominos - rayonnement thermique en cas d'incendie des espaces contigus - surface chaude ampoule 	<ul style="list-style-type: none"> - rayonnement thermique - dispersion de fumées - pollution de l'environnement par les eaux d'extinction 	<ul style="list-style-type: none"> - permis de feu et consignes de sécurité - interdiction de fumer - vérification électrique et thermographie infrarouge - réseau général à la terre - maintenance des engins de manutention - plan de circulation - site clôturé - protection foudre - distance d'éloignement - procédure de nettoyage - consignes de stockage (distance / au plafond) 	<ul style="list-style-type: none"> - extincteurs - formation à la sécurité - RIA - DAI - exutoires de fumées - Moyens de lutte incendie extérieurs (poteaux et mise à disposition réserve 120 m3) - Caserne des pompiers de l'autre côté de la rue (< 100 m) - Plan d'évacuation - Bassin de rétention 	C	3	lente	Scénario à étudier	1	Charge calorifique importante (700 m ³ bobines)
Stockage de produits finis (bobines filles)	Incendie	<ul style="list-style-type: none"> - travaux par points chauds - cigarette - installations électriques (surtension, court-circuit...) - incendie engin de manutention - foudre - malveillance - effets dominos - rayonnement thermique en cas d'incendie des espaces contigus - surface chaude ampoule 	<ul style="list-style-type: none"> - rayonnement thermique - dispersion de fumées - pollution de l'environnement par les eaux d'extinction 	<ul style="list-style-type: none"> - permis de feu et consignes de sécurité - interdiction de fumer - vérification électrique et thermographie infrarouge - maintenance des engins de manutention - plan de circulation - site clôturé - protection foudre - procédure de nettoyage - Mur CF / nouvel atelier - réseau général à la terre - consignes de stockage (distance / au plafond) 	<ul style="list-style-type: none"> - extincteurs - RIA - DAI - exutoires de fumées - Mur CF 2H (séparation avec nouvel atelier de production) - Moyens de lutte incendie extérieurs (poteaux et mise à disposition réserve 120 m³) - Caserne des pompiers de l'autre côté de la rue (< 100 m) - Formation à la sécurité - Plan d'évacuation - Bassin de rétention 	C	3	lente	Scénario à étudier	2	Charge calorifique importante (400 m ³ bobines)
Transformation matières plastiques											
Atelier de production matière plastique	Incendie	<ul style="list-style-type: none"> - travaux par points chauds - cigarette - installations électriques (surtension, court-circuit...) - incendie bobineuse-refendeuse (bourrage, échauffement palier...) - foudre - malveillance - effets dominos - rayonnement thermique en cas d'incendie des espaces contigus 	<ul style="list-style-type: none"> - rayonnement thermique - dispersion de fumées - pollution de l'environnement par les eaux d'extinction 	<ul style="list-style-type: none"> - permis de feu et consignes de sécurité - interdiction de fumer - vérification électrique et thermographie infrarouge - maintenance des machines bobineuse-refendeuses (mensuelle et annuelle) - plan de circulation - site clôturé - protection foudre - procédure de nettoyage - réseau général à la terre 	<ul style="list-style-type: none"> - extincteurs - RIA - DAI - exutoires de fumées - Moyens de lutte incendie extérieurs (poteaux et mise à disposition réserve 120 m³) - Caserne des pompiers de l'autre côté de la rue (< 100 m) - Formation à la sécurité - Plan d'évacuation - Bassin de rétention 	C	1	rapide	/		Faible charge calorifique

TABLEAUX ANALYSE DES RISQUES

Élément étudié	Événement redouté	Causes	Conséquences	Mesures de prévention	Mesures de protection	P	I	C	Conclusion de l'analyse des risques	N° scénario	Commentaires
Stockage matières plastiques (étage)	Incendie	- travaux par points chauds - cigarette - installations électriques (surtension, court-circuit...) - foudre - malveillance - effets dominos - rayonnement thermique en cas d'incendie des espaces contigus	- rayonnement thermique - dispersion de fumées - pollution de l'environnement par les eaux d'extinction	- permis de feu et consignes de sécurité - interdiction de fumer - vérification électrique et thermographie infrarouge - maintenance des engins de manutention - plan de circulation - site clôturé - protection foudre - procédure de nettoyage - réseau général à la terre	- extincteurs - RIA - DAI - exutoires de fumées - Moyens de lutte incendie extérieurs (poteaux et mise à disposition réserve 120 m ³) - Caserne des pompiers de l'autre côté de la rue (< 100 m) - Formation à la sécurité - Plan d'évacuation - Bassin de rétention	C	1	rapide	/		Faible charge calorifique
Bureaux administratifs											
Bureaux administratifs	Incendie	- cigarette - installations électriques (surtension, court-circuit...) - foudre - malveillance - effets dominos - rayonnement thermique en cas d'incendie des espaces contigus	- rayonnement thermique - dispersion de fumées - pollution de l'environnement par les eaux d'extinction	- permis de feu et consignes de sécurité - interdiction de fumer - vérification électrique et thermographie infrarouge - plan de circulation - site clôturé - protection foudre - réseau général à la terre	- extincteurs - RIA - DAI - exutoires de fumées - Moyens de lutte incendie extérieurs (poteaux et mise à disposition réserve 120 m ³) - Caserne des pompiers de l'autre côté de la rue (< 100 m) - Formation à la sécurité - Plan d'évacuation - Bassin de rétention	D	1	rapide	/		
Aires de stockage extérieures											
Aire de stockage de palettes	Incendie	- cigarette - incendie engin de manutention ou camion - foudre - malveillance - effets dominos - rayonnement thermique en cas d'incendie des espaces contigus	- rayonnement thermique - dispersion de fumées - pollution de l'environnement par les eaux d'extinction	- interdiction de fumer - maintenance des engins de manutention - plan de circulation - site clôturé - protection foudre	- extincteurs - Moyens de lutte incendie extérieurs (poteaux et mise à disposition réserve 120 m ³) - Caserne des pompiers de l'autre côté de la rue (< 100 m) - Formation à la sécurité - Plan d'évacuation - Bassin de rétention	C	1	rapide	/		
Aire de stockage de bennes déchets	Incendie	- cigarette - incendie engin de manutention ou camion - foudre - malveillance - effets dominos - rayonnement thermique en cas d'incendie des espaces contigus	- rayonnement thermique - dispersion de fumées - pollution de l'environnement par les eaux d'extinction	- interdiction de fumer - maintenance des engins de manutention - plan de circulation - site clôturé - protection foudre	- extincteurs - Moyens de lutte incendie extérieurs (poteaux et mise à disposition réserve 120 m ³) - Caserne des pompiers de l'autre côté de la rue (< 100 m) - Formation à la sécurité - Plan d'évacuation - Bassin de rétention	C	1	rapide	/		

TABLEAUX ANALYSE DES RISQUES

Elément étudié	Evénement redouté	Causes	Conséquences	Mesures de prévention	Mesures de protection	P	I	C	Conclusion de l'analyse des risques	N° scénario	Commentaires
Utilités											
Local compacteurs	Incendie	<ul style="list-style-type: none"> - travaux par points chauds - cigarette - installations électriques (surtension, court-circuit...) - incendie engin de manutention - foudre - malveillance - effets dominos - rayonnement thermique en cas d'incendie des espaces contigus 	<ul style="list-style-type: none"> - rayonnement thermique - dispersion de fumées - pollution de l'environnement par les eaux d'extinction 	<ul style="list-style-type: none"> - permis de feu et consignes de sécurité - interdiction de fumer - vérification électrique et thermographie infrarouge - maintenance des engins de manutention - plan de circulation - site clôturé - protection foudre - réseau général à la terre - procédure nettoyage 	<ul style="list-style-type: none"> - extincteurs - Mur CF - Moyens de lutte incendie extérieurs (poteaux et mise à disposition réserve 120 m³) - Caserne des pompiers de l'autre côté de la rue (< 100 m) - Formation à la sécurité - Plan d'évacuation - Bassin de rétention 	C	1	rapide	/		Cinétique rapide en raison de l'état de division : Balles de papier et carton
Local de charge des chariots	Incendie	<ul style="list-style-type: none"> - travaux par points chauds - cigarette - installations électriques (surtension, court-circuit...) - incendie engin de manutention - foudre - malveillance - effets dominos - rayonnement thermique en cas d'incendie des espaces contigus 	<ul style="list-style-type: none"> - rayonnement thermique - dispersion de fumées - pollution de l'environnement par les eaux d'extinction 	<ul style="list-style-type: none"> - permis de feu et consignes de sécurité - interdiction de fumer - vérification électrique et thermographie infrarouge - maintenance des engins de manutention - plan de circulation - site clôturé - protection foudre - réseau général à la terre 	<ul style="list-style-type: none"> - extincteurs - Moyens de lutte incendie extérieurs (poteaux et mise à disposition réserve 120 m³) - Caserne des pompiers de l'autre côté de la rue (< 100 m) - Formation à la sécurité - Plan d'évacuation - Bassin de rétention 	C	1	rapide	/		