

DDT86
20 RUE DE LA PROVIDENCE
BP 80523
86020 POITIERS CEDEX

COURRIER ARRIVÉ
- 6 JUL. 2021
Autorisations d'Urbanisme

V/Réf. : PC 086 254 21 S0005
N/Réf. : MLA/DOD
Objet : Avis sur demande de PC

Poitiers, le 5 juillet 2021

Pour : SNC PARC SOLAIRE DE LOUP PENDUT
Adresse du terrain : Juillé
86500 SAULGE

Madame, Monsieur,

Suite à votre demande du 24 juin 2021 concernant l'affaire citée en objet, et tenant compte des éléments dont nous disposons, nous vous prions de bien vouloir noter les observations suivantes :

Une extension de réseau électrique de distribution (**>30m et <100m**) est nécessaire pour alimenter la parcelle AI 2. Compte tenu de la localisation du site, cette extension sera à usage unique (Article L332-15 alinéa 4 du code de l'urbanisme, équipement propre).

Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire que vous jugeriez utile, et nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.

Martin LAURENT
Responsable des études réseaux



Cet avis est émis sous réserve de la capacité du réseau qui ne peut être déterminée qu'à la suite d'une étude complète.