

spie batignolles

/ bellin TP

Déchetterie

Grand POITIERS

LUSIGNAN

CUVE TUBAO

Méthodologie de remise en service des clapets de la cuve lors des entretiens ou après-un incendie.

- ✓ Cuve TUBAO, tous les ans effectuer un contrôle de bon fonctionnement des clapets dans chaque regard de visite de la cuve selon démonstration faite par le technicien de chez TUBAO le 22 juin 2021, en présence de Messieurs POUPARD Patrick (Responsable Déchetterie LUSIGNAN) + un chef d'équipe, Monsieur DESMOND Lionel (CDTX BELLIN TP) et Monsieur Grégory SERRES de chez TUBAO.
- ✓
- ✓ Vérifier l'état des câbles de relevage, changer cartouche de gaz. Faire faire un hydrocurage tous les ans pour éviter de bloquer les 5 clapets en cas d'incendie et la vanne dans le régulateur de débit en bout de la cuve.
- ✓ **La méthodologie de remise en service des 5 clapets est la suivante :**
- ✓ - accès par les 5 regards de visite selon plan de récolement N°401B remis avec les DOE. Mettre de la signalisation pour éviter toute chute dans le regard pendant l'intervention. Ouvrir le tampon du regard. Descendre dans le regard qui est équipé d'échelon pour être à hauteur du petit treuil.

- ✓ Mettre la petite manivelle sur le petit treuil mécanique qui est à l'intérieur du regard, verrouiller celui-ci par un petit mouvement latéral, puis tourner la manivelle tout en guidant le câble avec l'autre main avec des gants afin de bien enrouler ce câble pour éviter toute dégradation et de remonter correctement les clapets.

- ✓ Une fois le clapet remonter. Enlever la petite manivelle et la remettre sur son support adéquat sur le côté du treuil. Puis ressortir du regard et refermer le tampon. Et enlever la signalisation. Puis changer la cartouche au niveau du coup de poing se trouvant sur le mur du Casier côté Est (Selon procédure en cas d'incendie à suivre, transmise dans les DOE et au service technique de la déchetterie en direct.

✓ **En cas d'incendie :**

La vanne dans le régulateur de débit doit être fermée ainsi que les 5 clapets de la cuve TUBAO. Voir procédure à suivre ci-jointe.

Procédure en cas d'incendie ou pollution sur voirie.

- 1) Fermer la vanne qui est dans le régulateur de débit. (Voir plan ci-joint)
- 2) Fermer les 5 clapets de la cuves TUBAO enterrée à l'aide du « Coup de poing » qui est le long du mur des Casier côté Est. (Voir plan ci-joint)

Cela afin que les eaux polluées soient stockées dans la cuve (420m³ de capacité) et qu'un organisme adapté puisse venir les pomper et hydrocurer la cuve avant remise en service.

Pour la remise en service, remonter les 5 clapets comme cela a été montré lors de la formation du 22 Juin 2021 et changer la cartouche de Gaz au niveau du coup de poing.

